



RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguaviv@bol.com.br.

Dados do Cliente						
RAZÃO SOCIAL:	Prefeitura Municipal de São José do Povo/DAE					
CNPJ:	32.972.424/0001-04	SOLICITANTE:	DAE			
ENDEREÇO:	Rua José SalmenHanze, 924 - Centro	CIDADE:	São José do Povo/Alto Bandeirante	UF	MT	
PROPOSTA N°:	--	DATA EMISSÃO:	--			

Mês/Ano:	Coletor:
02/2025	Júlio Pedro/Edilson

Nº AMOSTRA	DADOS FORNECIDOS PELO CLIENTE				RESULTADOS							DATA REALIZAÇÃO
					DATA DE RECEBIMENTO	Nº RELATÓRIO DE ENSAIO	pH	TURBIDEZ (NTU)	COR (U.C)	COLIFORMES TOTAIS	Escherichia Coli	
							LQ¹: 2.5 A 11.6	LQ¹: 0.19	LQ¹: 2.00	LQ¹:NA	LQ¹:NA	
1	Saída do Tratamento	12/02/2025	5:05	1.00	12/02/2025	0071/2025	7.49	< 0.19	< 2.00	A	A	13/02/2025
2	Saída do Tratamento	26/02/2025	5:30	1.00	26/02/2025	0104/2025	7.46	< 0.19	2.00	A	A	27/02/2025

PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA GM/MS - 888/2021						PADRÕES DE POTABILIDADE PORTARIA GM/MS - 888/2021					
PARÂMETROS	UNIDADE MEDIDA	LEGISLAÇÃO (VMP)				PARÂMETROS	UNIDADE MEDIDA	LEGISLAÇÃO (VMP)			
TURBIDEZ	NTU	5,00				COLIFORMES TOTAIS	AUSENTE	AUSENTE			
COR	UC	15,0				ESCHERICHIA COLI	AUSENTE	AUSENTE			
pH	--	6,0 - 9,5				BACTÉRIAS HETEROTRÓFICAS	UFC/ML	500			

RELATÓRIO DE ENSAIO

NILTON SERGIO GONÇALVES EIRELI ME – LABORATÓRIO ÁGUA VIVA – Avenida Piracicaba, 1387 – Centro – Jaciara-MT – CEP: 78.820-000 – CNPJ: 27.948.452/0001-56
IE: Isento – Fone: 66 3461-2437 – E-mail: aguav@bol.com.br.

METODOLOGIAS	NOTAS
Cor Aparente - SMWW ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2120E Turbidez - SMWW ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 2130B pH – Método – Potenciométrico - MP 5.04-02 (6) Coliformes Totais - SMWW ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B Escherichia coli - SMWW ⁽³⁾ , 23ª Edição, Método 9223 B	1 – LQ – Limite de Quantificação. N.A – Não se Aplica. 2 – Incerteza = incerteza expandida (U), que é baseada na incerteza padrão combinada, com um nível de segurança de 95%. 3 – Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 23ª Edição, DC: American Public Health Association, 2017. 4 – A – Ausência. P – Presença. O laboratório não realizou atividade de amostragem, a coleta das amostras são inteiramente responsabilidade do cliente. Todas as informações constam nos dados brutos das análises e estão à disposição do solicitante. O(s) resultado(s) desta(s) análise(s) têm significado restrito e se aplica(m) somente a(s) amostra(s) ensaiada(s) conforme recebida(s).

Jaciara-MT, 08 de Março de 2025.

Resultado conferido e aprovador por: